VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

TOP ELECTRONIC COMPONENTS SA
66 ALKMINIS STR
118 53 ATHENS
GREECE

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsatz
Fuse-holder for miniature cartridge fuse-link

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60127-1 (VDE 0820-1):2015-12; EN 60127-1:2006+A1:2011+A2:2015
DIN EN 60127-6 (VDE 0820-6):2015-07; EN 60127-6:2014
IEC 60127-1:2006
IEC 60127-1:2006/AMD1:2011
IEC 60127-1:2006/AMD2:2015
IEC 60127-6:2014

Aktenzeichen: 5018547-1170-0001 / 228322
File ref.:

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

Ausweis-Nr. 40026250 Blatt 1
Certificate No. *Page*

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2009-01-06
(letzte Änderung / updated 2016-11-22)

M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

http://www.vde.com/zertifikat
http://www.vde.com/certificate

VDE

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
TOP ELECTRONIC COMPONENTS SA, 66 ALKMINIS STR
118 53 ATHENS, GREECE

Aktenzeichen / *File ref.*
5018547-1170-0001 / 228322 / CC2 / EUL

letzte Änderung / *updated* 2016-11-22

Datum / *Date* 2009-01-06

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40026250.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40026250.

G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsatz
Fuse-holder for miniature cartridge fuse-link

Typ(en) / *Type(s)*

FT06

Bemessungsspannung *Rated voltage*	AC 250 V
Bemessungsstrom *Rated current*	6,3 A
Bemessungsverlustleistung *Rated power acceptance*	1,6 W
Maße in mm *Dimension in mm*	5 x 20
Max.Umgebungstemp. f. unberührbare Teile *Max.ambient temp. f. inaccessible parts*	55 °C
Kategorie *Category*	PC1
Schutzklasse *Class*	I
Verschmutzungsgrad *Degree of pollution*	2
Überspannungskategorie *Overvoltage category*	II

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach
Phone +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555